

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России РД

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усемикентская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «УСЕМИКЕНТСКАЯ СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Алискендеров М.Д.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 27 » февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 13 » марта 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 13 » марта 2017

проведена проверка

Старший инспектор Мирзаханов Далгат Аликберович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усемикентская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «УСЕМИКЕНТСКАЯ СОШ»), Каякентский район, с. Усемикент, ул. Лина

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить систему пожарной сигнализации не дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 7 ст. 83	15.05.2018	
2	Произвести обработку деревянных конструкций огнезащитными пропитками в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 7	15.05.2018	
3	Обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	15.05.2018	
4	Организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	15.05.2018	
5	Электролампы в актовом зале поместить в колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией светильника;	Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 42	15.05.2018	
6	Заменить электропровода (кабели) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п а) п. 42	15.05.2018	
7	Заменить электроавтоматы с повреждением корпуса.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п б) п. 42	15.05.2018	
8	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освиде-	Правила противопожарного режима в	15.05.2018	

	тельствования, своевременной замены) огнетушителя №6.	РФ: п. 70		
9	Завести журнал произвольной формы учета наличия (периодичности осмотра, сроков переарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 478	15.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Мирзаханов Далгат Аликберович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» марта 2017г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » марта 2017г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99