

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан  
в г.Избербаше.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений №68вн/пр от 16.08.2016г.

При проведении контрольных мероприятий:  
**МКОУ «Усемикентская СОШ»**  
(указать наименование объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу  
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных  
заболеваний (отравлений) людей;

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и  
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний  
(отравлений) людей,

предлагаю: обеспечить соблюдение требований санитарных правил, в частности:  
предлагаю:

№ п/п	Перечень санитарно-оздоровительных мероприятий	Срок исполнения
1	<b>Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил</b> СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01  СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организациям работы» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302/н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». (редакция №2 от 15.05.2013г)	до 01.08.2017г.

	Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»	
2.	<b>Мероприятия по улучшению территории ОУ</b>	
2.1.	-Благоустроить и озеленить территорию из расчета не менее 50% площади, провести зонирование  -Туалеты отремонтировать, привести в надлежащее санитарное состояние для возможности влажной уборки. Установить раковины для мытья рук после посещения туалета. Провести искусственное освещение к ним.  -Дооборудовать физкультурно-спортивную зону расположенную на территории школы (оборудовать волейбольно -баскетбольные площадки, перекладины, брусья). Волейбольно - баскетбольные площадки покрыть твердым покрытием, устранить неровности на беговой дорожке. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3	<b>Мероприятия по улучшению здания ОУ</b>	
3.1.	Провести капитальный ремонт зданий: Предусмотреть душевые, раздевалки при спорт.зале. Дополнительно приобрести спорт.инвентарь ( козел, шведская лестница, маты, обручи-10, планка для прыжков в высоту-1)	до 01.08.2017г.
3.2	Обеспечить обучение в 1,5,9,11 классах в первую смену.	до 01.08.2017г.
3.3.	Площадь помещений учебных кабинетов принимать из расчета – 2,5кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.	до 01.08.2017г.
3	<b>Мероприятия по помещениям и оборудованию ОУ</b>	
3.1.	Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями п. 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет врача площадью не менее 14,0 м <sup>2</sup> и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м <sup>2</sup> .	до 01.08.2017г.
3.2.	умывальные, кабинеты химии и физики, а также лаборантские, предусмотреть раковины с подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованием п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	до 01.08.2017г.
3.3.	В помещениях начальных классов установить умывальные раковины в соответствии с п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. Установку раковин в учебных помещениях предусмотреть с учетом роста - возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.	до 01.08.2017г.
3.4.	Привести ученическую мебель для учащихся 1-4 классов в соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	до 01.08.2017г.
3.5.	Произвести цветную маркировку мебели в соответствии с требо-	до 01.08.2017г.

	возрастными показателями обучающихся, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в соответствии с требованием п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	
3.6.	Обеспечить расстановку парт (столы) в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. в соответствии с требованием п. 5.5 и 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.7.	Заменить классные доски начальных классов ( темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие) оснащенные лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей в соответствии с требованием п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованием п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.8	Оборудовать мастерские (столярные, слесарные) для мальчиков и кабинет труда для девочек (кабинет домоводства) для проведения занятий. В мастерских- сверлильные, точильные и другие станки установить на специальном фундаменте и оборудовать предохранительными сетками, экранами и местным освещением. Установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, электро - полотенцами или бумажными полотенцами п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.  - В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания неотложной медицинской помощи п.5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. - Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 -Установить ручки и электросушилки для рук в столовой из расчета 1 на 20 учащихся п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 -Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 (стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости). - установить вытяжной шкаф в кабинете химии. - Заменить проваливающие полы в коридоре во втором корпусе, в 4 и 7 кл.	до 01.08.2017г.
3.9	- Столовую общеобразовательного учреждения обеспечить достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее 2 комплектов на одно посадочное место, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08	
4	Мероприятия по обеспечению воздушно-теплового режима, освещенности и т.д.	до 01.08.2017г.
4.1.	В здания ОУ поддерживать оптимальные параметры микроклимата и	Постоянно

	воздушной среды в соответствии с требованием п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	
4.2.	Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами соответствии с требованием п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.3.	Проводить проветривание учебных помещений, составить график проветривания и развесить в классных комнатах соответствии с требованием таблицы №2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.4.	Все световые проемы учебных помещений обеспечить светозащитными устройствами типа жалюзи( подъемно- поворотными) п.7.1. 8.СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.4.	Очистка осветительной арматуры светильников проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованием п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10	Постоянно
5	<b>Санитарно-эпидемиологическое заключение</b>	
5.1	Получить санитарно эпидемиологическое заключение на образовательную и медицинскую деятельность	до 01.08.2017г.
5	<b>Перечень документов предъявляемых при приемке учреждений к началу учебного года</b>	до 01.08.2017г.
5.1.	Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования	
5.2.	Документы, подтверждающие исправность инженерных сетей водоснабжения, канализации и отопления	
5.3.	Личные медицинские книжки сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала и работников пищеблока)	
5.4	Производственный контроль за организацией питания учащихся	
5.5	Расписание занятий разработанное с учетом требований Приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях	

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Усемикентская СОШ» и директора Магомедова Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Начальник ТО**

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

**Лукманов М.З**

(фамилия, имя, отчество)

Копию получил: Директор Магомедов Д.С.